

湖南省资水犬木塘水库工程灌区泵站电气二次设备采购澄清及修改通知

(招标编号：HNSJ-202311SL-488001001)

一、内容：

各投标单位：

现将招标文件要求澄清问题的答复通知你们，见下内容。

1、问：招标文件技术文件灌区电气二次设备文件“第四章 4.3.1.1

历史数据库服务器及应用服务器配置中显卡： $\geq 1G$ ，专业的高分辨显卡；1

块高密度彩色图形加速卡”，请问处理器是否可以按 2 颗*16 核处理器配置？

答：按招标文件要求执行。

2、问：招标文件技术文件中 KVM

一体机设备没有具体的技术参数，请问能否提供具体的技术参数？

答：显示尺寸为 ≥ 17 寸，输入接口 ≥ 8 路，1U，分辨率 $\geq 1280*1024$ 。

3、问：分项报价表中表 1 渠首提水泵站电气二次设备分项报价表 1.2

继电保护系统及安全自动装置分项报价表的 1.4

项综合保护柜内含有电动机母线保护装置 2 台，但是技术文件第 9

章设备需求一览表 9.1.4 中综合保护柜内没有含电动机母线保护装置 2

台，请问综合保护柜内是否含电动机母线保护装置 2 台？

答：渠首泵站继电保护系统及安全自动装置综合保护柜内不含电动机母线保护装置 2 台，投标人可在相应报价表中将该项报价为0。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南省水利厅水利工程建设处0731-85486100。

三、联系方式

招 标 人：湖南省水利发展投资有限公司犬木塘水库建设分公司

地 址：长沙市雨花区韶山北路370号省水利厅防汛楼30楼

联 系 人：0739-5155377

电 话：0739-5155377



电子邮件： /

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地 址：

长沙市东二环一段1139号（锦泰广场）湖南国际商务中心二楼2056室

联 系 人： 鞠桔、王维宇、李超

电 话： 0731-84447300-2457

电子邮件： 23970212@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 袁军（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）



湖南省资水犬木塘水库工程灌区泵站电气二次设备采购澄清及

修改通知

[编号：第2号]

(合同编号：QMT/P-098)

各投标单位：

现将招标文件要求澄清问题的答复通知你们，见下内容。

1、问：招标文件技术文件灌区电气二次设备文件“第四章 4.3.1.1 历史数据库服务器及应用服务器配置中显卡： $\geq 1G$ ，专业的高分辨显卡；1块高密度彩色图形加速卡”，请问处理器是否可以按 2 颗*16 核处理器配置？

答：按招标文件要求执行。

2、问：招标文件技术文件中 KVM 一体机设备没有具体的技术参数，请问能否提供具体的技术参数？

答：显示尺寸为 ≥ 17 寸，输入接口 ≥ 8 路，1U，分辨率 $\geq 1280*1024$ 。

3、问：分项报价表中表 1 渠首提水泵站电气二次设备分项报价表 1.2 继电保护系统及安全自动装置分项报价表的 1.4 项综合保护柜内含有电动机母线保护装置 2 台，但是技术文件第 9 章设备需求一览表 9.1.4 中综合保护柜内没有含电动机母线保护装置 2 台，请问综合保护柜内是否含电动机母线保护装置 2 台？

答：渠首泵站继电保护系统及安全自动装置综合保护柜内不含电动机母线保护装置 2 台，投标人可在相应报价表中将该项报价为0。

